

महापारेषण कंपनीशी संबंधित असलेल्या पारेषण नवीन पारेषण वाहिन्या उभारण्यासाठी विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम ६८ अन्वये शासनाची पूर्व परवानगी देणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.९२/ऊर्जा-४
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक : ०३ सप्टेंबर, २०१९

संदर्भ : १. संचालक (प्रकल्प) महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, यांचे पत्र क्र.

मराविपाकंम/सांका /पा.प्रा/१९८५, दिनांक ०८.०३.२०१९

२. शासन आदेश, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.०६/प्र.क्र.३१२/ऊर्जा-४

दिनांक २४.०८.२००६

३. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.धोरण-२०१६/प्र.क्र.५२० /ऊर्जा-४

दिनांक ३१.०५.२०१७

प्रस्तावना :-

भारतीय विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम १६४ तसेच इंडियन टेलिग्राफ अधिनियम, १८८५ कलम १० (ड) अनुसार व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्र. ०६/प्र.क्र. ३१२/ऊर्जा-४, दिनांक २४.०८.२००६ अन्वये महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण(महापारेषण) कंपनीला पारेषण वाहिन्या व मनोऱ्यांच्या उभारणी संबंधात अधिकार प्राप्त आहेत. त्यानुसार महापारेषण कंपनीच्या उपरोक्त संदर्भीय पत्रानुसार महापारेषण कंपनीने मंजूर केलेल्या योजना अंतर्गत पारेषण वाहिन्या उभारण्यासाठी व उभारून ठेवण्यासाठी विद्युत कायदा, २००३ च्या कलम ६८ नुसार शासनाची पूर्वमान्यता मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीने संदर्भाधिन दि.०८.०३.२०१९ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

भारतीय विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम ६८ अन्वये महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीने संदर्भाधिन दि.०८.०३.२०१९ च्या प्रस्तावानुसार प्रस्तावित केलेल्या परिशिष्ट अ व ब मधील योजनांना खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे.

१. वीज वाहिन्यांची उभारणी (प्रकरणपरत्वे) महापारेषण कंपनी अथवा संबंधित खाजगी वीज निर्मिती प्रकल्पधारक स्वखर्चाने विहित केलेल्या प्रमाणित पद्धतीने आणि तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली व पर्यवेक्षणाखाली करेल. तसेच संबंधित खाजगी वीज निर्मिती प्रकल्पधारक पारेषण वाहिन्या उभारणीचे कामे पूर्ण झाल्यानंतर पारेषण वाहिन्या संचलन व सुव्यवस्था कामासाठी महापारेषण कंपनीकडे हस्तांतरीत करील.

२. सदरच्या वीज वाहिन्यांचे संचलन व सुव्यवस्था महापारेषण कंपनी करील.

३. सदरच्या वीज वाहिन्यांचा वापर महापारेषण कंपनी अथवा संबंधित ग्राहक यांनी ज्या प्रयोजनार्थ करावयाचा ठरविलेला आहे केवळ त्याच प्रयोजनासाठी करणे महापारेषण कंपनीवर वा संबंधित ग्राहकावर बंधनकारक असेल.
४. सदरहू वीज वाहिन्या कार्यान्वित करण्यापूर्वी/प्रभारीत करण्यापूर्वी याबाबतच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असेल.
५. सदरहू वीज वाहिन्या उभारतांना वा उभारल्यानंतर संबंधित जागा मालकांच्या / शेतकऱ्यांच्या काही तक्रारी असल्यास, सक्षम प्राधिकाऱ्यांसमवेत विचार विनिमय करून तक्रारींचे यथायोग्यरित्या निराकरण करण्याची जबाबदारी महापारेषण कंपनीची अथवा संबंधित ग्राहकाची असेल.
६. सदरहू वीज वाहिनी उभारणे व उभारून ठेवणे या अनुषंगाने आवश्यक असलेले सर्व परवाने मिळविणे, विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता करणे तसेच शासनाचे विविध प्राधिकरण / विभाग/वीज नियामक आयोग, भार प्रेषण केंद्र इ. चे इतर प्रचलित नियम त्याचप्रमाणे शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेले नियम व अटी कंपनीवर बंधनकारक राहतील.
७. विद्युत कायदा, २००३ च्या कलम ६८ मधील अटी व शर्ती व त्यात वेळोवेळी होणारे बदल, तसेच संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र. धोरण-२०१६/प्र.क्र.५२०/ऊर्जा-४, दिनांक ३१.०५.२०१७ मधील अटी व शर्ती तसेच राज्य शासन व केंद्र शासनाची अति उच्चदाब पारेषण वाहिन्यांसंबंधीची वेळोवेळी जाहीर झालेली / होणारी मार्गदर्शक तत्वे व धोरणे सदरहू पारेषण वाहिन्यास लागू राहतील.
८. सदरहू परवान्याचा कालावधी परवानापत्र दिल्यापासून २५ वर्षांचा असेल, तदनंतर सदरहू परवानगी आपोआप संपुष्टात येईल.
९. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९०३१२०९११३४१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(उ.द. वाळुंज)

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.,

प्रकाशगंगा, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१

२. संचालक (प्रकल्प), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.,

प्रकाशगंगा, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१

३. सचिव, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग, १३ वा मजला जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, कुलाबा, मुंबई-४०० ००५.
४. मुख्य विद्युत वितरण अभियंता-२ रा मजला, विद्युत विभाग, मुख्य कार्यालय, पार्सल कार्यालय इमारत, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई- ४०० ००१
५. मे.एस.टी.टेलीमिडीया ग्लोबल डेटा सेंटर, इंडिया प्रा.लि. सी-२१, व सी-३६, जी. ब्लॉक, वांद्र -कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व)- मुंबई-४०० ०५१
६. संचालक, सी.पी.आर.आय.एस.टी.डी.एस.गोविंदपुरा, भोपाळ -४६२०२३ (म.प्र.)
७. निवडनस्ती (ऊर्जा-४).

उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग,
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.९२/ऊर्जा-४ दि. ०३.०९.२०१९
परिशिष्ट-अ

महापारेषण कंपनीने त्यांच्या योजने अंतर्गत मंजूर केलेले प्रकल्प

अ. क्र.	योजनेचा तपशील	योजने अंतर्गत असलेल्या वाहिनीचा तपशील	मान्यता क्र. व दिनांक
१	कोल्हापूर जिल्ह्यातील ११० के.व्ही. कुरुंदवाड उपकेंद्राला दुसरा स्रोत उपलब्ध करण्यासाठी ११० के.व्ही. जयसिंगपूर उपकेंद्र ते ११० के.व्ही. कुरुंदवाड उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. ची लिंक उभारणे.	(i) जयसिंगपूर उपकेंद्र ते लोकेशन नं. १२ पर्यंत १३२ के.व्ही. दुहेरी वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर उभारणे - १३.७५ कि.मी. (ii) सध्या अस्तित्वात असलेल्या मिरज - कुरुंदवाड एकेरी वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर दुसरा परिपथ लोकेशन नं. १२ ते कुरुंदवाड पर्यंत उभारणे - १९.५० कि.मी. (iii) कुरुंदवाड उपकेंद्रापर्यंत ११० के.व्ही. दुहेरी वाहिनी बहुपथ मनोऱ्यावर उभारणे - ०.५० कि.मी. (iv) जयसिंगपूर उपकेंद्र ते लोकेशन नं. ७१-७२ पर्यंत १३२ के.व्ही. एकेरी वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर उभारणे - ४.४० कि.मी. (v) अस्तित्वात असलेली ११० के.व्ही. जयसिंगपूर उपकेंद्र ते लोकेशन नं. १२ पर्यंत ११० के.व्ही. एकेरी वाहिनी एकेरी मनोऱ्यावरून काढून टाकणे - १३.७५ कि.मी. (vi) जयसिंगपूर उपकेंद्र ते इचलकरंजी उपकेंद्रापर्यंत अस्तित्वात असलेली ११० के.व्ही. एकेरी वाहिनी एकेरी मनोऱ्यावरून काढून टाकणे- ०४.४० कि.मी.	१३०/१० दि.२७.०८.२०१८
२	बीड आणि परभणी जिल्ह्यातील १३२ के.व्ही. माजलगाव उपकेंद्रा पासून ते १३२ के.व्ही. पाथरी उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. एकेरी वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर उभारणे.	१३२ के.व्ही. माजलगाव उपकेंद्र ते १३२ के.व्ही. पाथरी उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. एकेरी वाहिनी दुहेरी परिपथ मनोऱ्यावर उभारणी करणे-३५.५ कि.मी.	१३०/११ दि.२७.०८.२०१८

३	औरंगाबाद जिल्ह्यात २२० के.व्ही. शेंद्रा उपकेंद्र ते चिकलठाणा मोनोपोल एक पथ १३२ के.व्ही. वाहिनी ACCC कंडक्टरसह उभारणे.	१३२के.व्ही.शेंद्रा-चिकलठाणा वाहिनीपासून ACCC उच्च ॲम्पासिटी कंडक्टर मोनोपोल संरचनाचा वापर करुन १३२ के.व्ही. एकपथीय वाहिनी उभारणे- १२ कि.मी.	१३०/१२, दि.२७.०८.२०१८
४	पालघर जिल्ह्यातील १००/२२ के.व्ही. कामन (GIS) उपकेंद्र उभारणे.	प्रस्तावित १०० के.व्ही. कामन उपकेंद्रासाठी १०० के.व्ही. पडघे -वसई वाहिनीवर लिलो पध्दतीने वाहिनी भूमिगत केबल टाकून उभारणे-१.५ कि.मी.	१३०/१८, दि.२७.०८.२०१८
५	गोंदिया जिल्ह्यातील १३२/३३ के.व्ही. देवरी उपकेंद्र उभारणे.	प्रस्तावित १३२ के.व्ही. देवरी उपकेंद्रासाठी १३२ के.व्ही. गोंदिया - आमगाव (ckt-II) वाहिनीवर लिलो पध्दतीने १३२ के.व्ही. वाहिनी उभारणे- ४१ कि.मी.(अ) देवरी उपकेंद्राच्या बाजूस १३२ के.व्ही. दुहेरी वाहिनी बहुपथ मनोऱ्यावर उभारणे-३ कि.मी. (ब) प्रस्तावित १३२ के.व्ही. देवरी उपकेंद्र ते लिलो पॉईंटपर्यंत १३२ के.व्ही. दुहेरी वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर उभारणे - ३८ कि.मी.	१३१/०६ दि.०२.११.२०१८
६	पालघर जिल्ह्यात २२०/२२ के.व्ही. विरार पश्चिम (चिकलडोंगरी) उपकेंद्र उभारणे.	२२० के.व्ही. चिकल डोंगरी उपकेंद्रासाठी अस्तित्वात असलेल्या २२० के.व्ही. बोईसर (PGCIL)-वसई वाहिनीवर लिलो पध्दतीने वाहिनी उभारणे - १२ कि.मी.	१३१/०७, दि.०२.११.२०१८
७	नागपूर जिल्ह्यातील १३२/३३ के.व्ही. लेंद्रापार्क GIS/Modular GIS उपकेंद्र उभारणे.	१३२ के.व्ही.मनकापूर-हिंगणा-I वाहिनीवर लिलो पध्दतीने १३२ के.व्ही. वाहिनी उभारणे - ७.७४६ कि.मी. (अ) प्रस्तावित १३२ के.व्ही. लेंद्रा पार्कसाठी १३२ के.व्ही. दुहेरी वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर उभारणे- ३.२५ कि.मी (ब) भूमिगत केबल - ४.५ कि.मी.	१३१/०८ दि.०२.११.२०१८
८	गडचिरोली जिल्ह्यात १३२/३३ के.व्ही. सिरोंचा उपकेंद्र उभारणे.	१३२ के.व्ही. किस्तामपेठ (तेलगंगा) उपकेंद्रापासून १३२ के.व्ही. सिरोंचा (प्रस्तावित) उपकेंद्रापर्यंत द्विपथ मनोऱ्यावर एकपथ वाहिनी उभारणे - ३५ कि.मी.	१३१/०९, दि.०२.११.२०१८
९	पुणे जिल्ह्यातील वानवडी येथे मिलिटरी हॉस्पिटल (CTC) जवळ १३२/२२ के.व्ही. GIS उपकेंद्र उभारणे.	१३२ के.व्ही. कोथरुड - फुरसुंगी वाहिनीवर लिलो पध्दतीने १३२ के.व्ही. दुहेरी वाहिनी भूमिगत केबल टाकून उभारणे- ४.५ कि.मी.	१३१/३८ दि.०२.११.२०१८

१०	ठाणे जिल्ह्यात २२०/२२ के.व्ही. मानकोली (भिवंडी) (GIS) उपकेंद्र उभारणे.	२२० के.व्ही. कळवा - बापगाव वाहिनीवर लिलो पध्दतीने वाहिनी उभारणे - ३०० मीटर.	१३१/३९, दि.०२.११.२०१८
११	ठाणे जिल्ह्यातील ११०/२२ के.व्ही. गायकवाडपाडा (GIS) उपकेंद्र उभारणे.	प्रस्तावित ११० के.व्ही. गायकवाडपाडा उपकेंद्रासाठी ११० के.व्ही. अंबरनाथ - नेतीवली (Kalyan) (Tata Power) वाहिनीच्या एकापथावर लिलो पध्दतीने अ.उ.दा. केबल टाकून वाहिनी उभारणे- १ कि.मी.	१३१/४० दि.०२.११.२०१८
१२	हिंगोली जिल्ह्यात २२०/१३२ के.व्ही. कुरुंदा (GIS) उपकेंद्र उभारणे. कामाच्या स्वरूपात सुधारणा आणि मंडळ ठराव क्रमांकामध्ये बदल.	२२० के.व्ही. गिरवली -हिंगोली वाहिनीच्या पथावर २२० के.व्ही. कुरुंदा उपकेंद्रापर्यंत लिलो पध्दतीने वाहिनी उभारणे - २५ कि.मी.	१३१/४५ दि.०२.११.२०१८
१३	नागपूर जिल्ह्यात २२० के.व्ही. खापरखेडा उपकेंद्रा पासून ते २२० के.व्ही. उप्पलवाडी उपकेंद्रापर्यंत - २२० के.व्ही. द्विपथ वाहिनीच्या ऐवजी ४००/२२० के.व्ही. कोराडी-॥ उपकेंद्रापासून २२० के.व्ही. उप्पलवाडी उपकेंद्रापर्यंत २२० के.व्ही. द्विपथ वाहिनी उभारणे.	४००/२२० के.व्ही. कोराडी-॥ उपकेंद्र ते २२० के.व्ही. उप्पलवाडी उपकेंद्र - २२० के.व्ही. द्विपथ भूमिगत केबल - ४ कि.मी. आणि ओव्हरहेड वाहिनी - ३.५ कि.मी.	१३१/६१ दि.०२.११.२०१८

शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.९२/ऊर्जा-४
परिशिष्ट - ब

महापारेषण कंपनीने समर्पित वितरण सुविधा (डी.डी.एफ.) अंतर्गत मंजूर केलेले प्रकल्प

अ. क्र.	योजनेचा तपशील	योजने अंतर्गत असलेल्या वाहिन्यांचा तपशील	मान्यता क्र. व दि.
१	पुणे जिल्ह्यातील दौड - बारामती भागातील शिरसाई (बारामती) येथे मे. भारतीय रेल्वेच्या मध्य रेल्वे कर्षण उपकेंद्राकरिता २२० के.व्ही. क्षमतेवर ९ मे. वॅटचा पुरवठा करणेबाबत.	२२० के.व्ही. एकपथ वाहिनीची द्विपथ मनोऱ्यावर २२० के.व्ही. शिरसुफळ उपकेंद्रापासून प्रस्तावित २२० के.व्ही. शिरसाई (बारामती) कर्षण उपकेंद्रा पर्यंत उभारणी करणे - ३.५ कि.मी.	CMD/MSETCL/ ९९९, दि. ०९.१०.२०१८
२	पालघर जिल्ह्यातील पालघर येथे डी.डी. एफ योजने अंतर्गत मे. मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लि.च्या रेल्वे कर्षण उपकेंद्रा करिता अतिरिक्त क्षमतेचा १३२ के.व्ही. क्षमतेवर पुरवठा करणेबाबत.	१३२ के.व्ही. द्विपथ वाहिनीची नविन स्थलांतरित १३२ के.व्ही. पालघर कर्षण उपकेंद्रा पर्यंत उभारणी करणे - ०.६ कि.मी.	MSETCL/Dir(O)/ १९१६, दि. २९.१०.२०१८
३	पुणे जिल्ह्यातील आळंदी, दिधी, ता. हवेली येथे मे. एस. टी . टेलिमिडीया ग्लोबल डाटा सेंटर्स इंडिया प्रा.लि. साठी २२० के.व्ही. क्षमतेवर ५४ मे. वॅटचा पुरवठा करणेबाबत.	२२० के.व्ही. द्विपथ भूमिगत केबल वाहिनीची २२० के.व्ही. व्ही. एस. एन.एल. उपकेंद्रापासून ते प्रस्तावित २२० के.व्ही. एस. टी. टेलिमिडीया उपकेंद्रापर्यंत उभारणी करणे - ०.४ कि.मी.	CMD/MSETCL/ ११२७, दि. ३०.११.२०१८
४	नाशिक जिल्ह्यातील शिलापूर येथे सी. पी. आर. आय. च्या आगामी प्रादेशिक चाचणी उपकेंद्रासाठी २२० के.व्ही. क्षमतेवर पुरवठा करणेबाबत.	२२० के.व्ही. नाशिक - नवसारी वाहिनीवर मनोरा क्र. १९ ते प्रस्तावित शिलापूर उपकेंद्रापर्यंत द्विपथ अरुंद/ मोनोपोल मनोऱ्यावर द्विपथ लिलो वाहिनीची उभारणी करणे - ४.९ कि.मी.	CMD/MSETCL/ ११०८, दि. १२.१२.२०१८

(उ.द. वाळुंज)

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन